


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
01.02.2022	№ 18220061000200732422	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,  
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),  
E-mail: [gu-mchsur@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchsur@18.mchs.gov.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского,  
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов,  
427790, УР, г. Можга, ул. Можгинская, 120, тел. 3-21-13,  
факс 3-21-13 (код-34139), E-mail: [mojgpn@18.mchs.gov.ru](mailto:mojgpn@18.mchs.gov.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22/02/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 9" города Можги Удмуртской Республики, ИНН 1830011890, юридический адрес: 427791, Удмуртская Республика, город Можга, переулок Водокачный, 4

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Миндеева Рината Гафиятовича от 01.02.2022 № 22/02, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18220061000200732422 от 01.02.2022 в период с «07» февраля 2022 г. по «12» февраля 2022 г. начальником отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского

районов по пожарному надзору Гоголевым Артемием Викторовичем проведена плановая выездная проверка.

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9" города Можги Удмуртской Республики Мемедов Владимир Николаевич.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов (отделка стен вокруг оконных проемов в лестничной клетке, расположенной в правой части здания, на лестничной площадке между первым и вторым этажом)	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023 г.	
2.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов (отделка стен вокруг оконных проемов в лестничной клетке, расположенной в правой части здания, на лестничной площадке между вторым и третьим этажом).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2023 г.	

3.	Предел огнестойкости металлических элементов лестничных маршей менее требуемого предела огнестойкости R60, не имеют огнезащитного покрытия (косоуры лестничных маршей расположенные в правой и левой части здания).	ст. 6, ч.2 ст. 87, таблица 21 (строка №3 столбец №2) Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2023 г.	
4.	В наружных стенах лестничной клетки типа Л1, расположенной в левой части здания не предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется.	ст. 6, ст. 40, п.4 ч.2 ст. 56 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. б) п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 (5.4.16 СП 2.13130.2012)	01.03.2023 г.	
5.	Ширина эвакуационного выхода из коридора третьего этажа в лестничную клетку правого крыла менее 1,2 м. (фактически 0,85 м.).	ст. 6, п.1 ч.2 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.19 СП 1.13130.2020 (п. 8.1.12 СП 1.13130.2009).	01.03.2023 г.	
6.	Ширина эвакуационного выхода из коридора третьего этажа в лестничную клетку правого крыла менее 1,2 м. (фактически 0,85 м.).	ст. 6, п.1 ч.2 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.19 СП 1.13130.2020 (п. 8.1.12 СП 1.13130.2009).	01.03.2023 г.	

7.	Ширина эвакуационного выхода из коридора третьего этажа в лестничную клетку правого крыла менее 1,2 м. (фактически 0,85 м.).	ст. 6, п.1 ч.2 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.19 СП 1.13130.2020 (п. 8.1.12 СП 1.13130.2009).	01.03.2023 г.	
8.	Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м. по дорогам с твердым покрытием.	ст.6, ч.1 ст.62 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.9 СП 8.13130.2020 (п.8.6, п. 9.11СП 8.13130.2009).	01.03.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9" города Можги Удмуртской Республики Мемедов Владимир Николаевич  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник ОД ОНД и ПР г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Гоголев Артемий Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

